



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

Após analisarmos o edital referente a CP nº 002/2020, solicitamos esclarecimentos abaixo descritos:

1) O item 5.9.1.13 CM00439 Próprio PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 - ISOLADO A AR - CONFORME IEC 62271-200LSC 2A-PI 16KA, IAC AFL 12,5 KA/1s - AS CÉLULAS SM6 COM DUTOS DE EXPANSÃO TRASEIROS PARA ALÍVIO DOS GASES INTERNOS PROVENIENTES DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ARCO INTERNO -(INSTALAÇÃO UN 1 162,80 162,80), está com o preço equivocado, esse é um equipamento caro, inclusive esse mesmo equipamento aparece no item 5.9.1.1 com um preço real de mercado.

Solicitamos a verificação e a retificação, de acordo com análises de V.Sas.

2) Itens não cotados na planilha e que seja necessário à execução do serviço, podem ser solicitado aditivo de valor?

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Quanto ao item 1 do questionamento encaminhado pela licitante, esclarecemos:

- O item **5.9.1.13** se refere a INSTALAÇÃO, conforme indica a própria descrição do item

" PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 - ISOLADO A AR - CONFORME IEC 62271-200LSC 2A-PI 16KA, IAC AFL 12,5 KA/1s - AS CÉLULAS SM6 COM DUTOS DE EXPANSÃO TRASEIROS PARA ALÍVIO DOS GASES INTERNOS PROVENIENTES DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ARCO INTERNO - **INSTALAÇÃO**" grifo nosso;

- O preço referente ao FORNECIMENTO do equipamento encontra-se indicado no item **5.9.1.1**

" PAINEL DE MÉDIA TENSÃO GAMA SM6 - ISOLADO A AR - CONFORME IEC 62271-200LSC 2A-PI 16KA, IAC AFL 12,5 KA/1s - AS CÉLULAS SM6 COM DUTOS DE EXPANSÃO TRASEIROS PARA ALÍVIO DOS GASES INTERNOS PROVENIENTES DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ARCO INTERNO - **FORNECIMENTO**" grifo nosso.

Quanto ao item 2 do questionamento encaminhado pela licitante, esclarecemos:

Aditivos que forem necessários seguirão o quanto pontuado na Lei nº 8.666/93.

Salvador, em 06 de maio de 2020.

Arthur Ribeiro Rocha
Presidente da Comissão