



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – BA
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº 0011231-04.2021.6.05.8000

Objeto: Execução dos serviços de reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao projeto de segurança do prédio Anexo II do TRE/BA

Concorrência nº 02/2021

Pedido de esclarecimento

Senhor(a) Licitante,

Em atenção ao pedido de esclarecimento em apreço e após a oitiva da área técnica, segue abaixo a resposta à referida solicitação:

Pergunta:

Será aceito a utilização de chapa do tipo Galvalume ao invés de alumínio para a execução de forro dos Beirais da cobertura? Considerando que a chapa é equivalente em resistência à intempéries e é mais fácil de encontrar no mercado.

Resposta:

Não será aceita a utilização de chapa do tipo Galvalume. Os forros deverão ser executados conforme especificação contida nos projetos e memoriais descritivos: 5.7. *Substituição do forro de PVC dos beirais externos da cobertura por forro em alumínio tipo corrugado, compatíveis com os existentes internamente.*

Salvador/BA, em 23 de julho de 2021

Arthur Ribeiro Rocha
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
TRE | BAHIA