

## Pregão Eletrônico

70013 .412021 .28411 .4725 .1755637220



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00041/2021**

Às 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 45/2020 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0017665-09.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Serviço instalação grupo gerador**Descrição Complementar:** Aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 323.740,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, pelo melhor lance de R\$ 225.000,0000 .

**Histórico****Item: 1 - Serviço instalação grupo gerador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.535.906/0001-52	MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE	Sim	Sim	1	R\$ 323.000,0000	R\$ 323.000,0000	15/12/2021 23:09:15
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
30.296.870/0001-10	ROBSON S LACERDA	Sim	Sim	1	R\$ 323.740,1700	R\$ 323.740,1700	02/12/2021 12:37:31
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital)							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.035.925/0001-36	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 323.740,1700	R\$ 323.740,1700	15/12/2021 17:29:19

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Grupo Motogerador marca Gera Power Brasil modelo: GF3-300, a óleo diesel, com potência mínima de 300 kVA, fator de potência mínimo de 0,80 e tensão 220/127 V (fase-fase/fase-neutro), frequência 60 Hz, síncrono, trifásico, classe de isolamento H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 polos, alternador brushless, montado em base metálica antivibratória única, quadro de comando automático, com chave de transferência automática, regulação de velocidade eletrônica e acessórios. Carenagem apropriada para exposição ao tempo (Grau de proteção mínimo IP21), com pintura eletrostática, disposta de forma a permitir fácil acesso ao motor, USCA e gerador, compartimentos esses que serão acessados por portas laterais com fechaduras de chave única e de amplas dimensões para fácil acesso para o mantenedor/operador. Deverá possuir sistema de içamento e aberturas para entrada e saída de ar para refrigeração do motor, como também ser dotada de material acústico em sua parte interna de maneira que reduza o ruído do equipamento a 85 dB(A) a 1,5 metros. Tanque de combustível com capacidade para autonomia mínima de 3 (três) horas de operação em plena carga, contendo bacia de contenção de mesmo volume para eventual vazamento, boia e indicador de nível local com contatos analógicos para alarme local e remoto com indicação de 0% a 100% de armazenagem, respiro, dreno, visor de nível, conexões e retorno. O Gerador deverá assumir a carga na falta de energia em, no máximo, 15 segundos. Serão de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de todos os elementos necessários para a

descarga de gases do motor/container para fora da edificação da subestação, além de todos os consumíveis para o funcionamento inicial (a exemplo de óleo lubrificante, filtros e combustível), frete, transportes vertical e horizontal, ferramentas e outros, necessários à perfeita execução desta contratação. Deverá ser fornecido Manual/Catálogo com as rotinas de manutenção preventiva em português, impresso e em meio digital. Deverá ser realizado treinamento de manutenção e operação com no mínimo 8 horas, contemplando parte teórica e prática de soluções de problemas mais comuns nos equipamentos, para até 10 participantes, nas instalações do TRE-BA. Sugere-se que seja realizado logo após a instalação, de preferência com o mesmo profissional Responsável Técnico. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

48.613.327/0001-65	HIDROMECANICA	Não	Não	1	R\$ 323.800,0000	R\$ 323.800,0000	14/12/2021 14:56:25
	GERMEK LTDA						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital)

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 323.800,0000	48.613.327/0001-65	16/12/2021 09:00:00:797
R\$ 323.740,1700	24.035.925/0001-36	16/12/2021 09:00:00:797
R\$ 323.740,1700	30.296.870/0001-10	16/12/2021 09:00:00:797
R\$ 323.000,0000	13.535.906/0001-52	16/12/2021 09:00:00:797
R\$ 323.740,1600	48.613.327/0001-65	16/12/2021 10:05:12:313
R\$ 225.000,0000	13.535.906/0001-52	16/12/2021 10:10:15:947
R\$ 298.000,0000	24.035.925/0001-36	16/12/2021 10:11:48:473

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/12/2021 09:12:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/12/2021 09:52:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/12/2021 10:09:53	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/12/2021 10:09:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 323.000,0000 e R\$ 323.740,1700.
Encerramento	16/12/2021 10:14:54	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/12/2021 10:14:54	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/12/2021 10:57:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/12/2021 11:00:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/12/2021 09:17:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/12/2021 09:20:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52.
Aceite de proposta	20/12/2021 10:20:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 225.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/12/2021 10:37:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	16/12/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	16/12/2021 09:01:12	Senhores Licitantes, bom dia! Estamos iniciando à sessão do Pregão Eletrônico n.º 41/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA
Pregoeiro	16/12/2021 09:01:45	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados, pois procederemos ao exame preliminar das propostas. Após referido exame, em ato contínuo, ocorrerá a abertura da

		fase de lances.
Pregoeiro	16/12/2021 09:13:53	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados, pois procederemos ao exame preliminar das propostas. Após referido exame, em ato contínuo, ocorrerá a abertura da fase de lances.
Sistema	16/12/2021 09:50:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/12/2021 09:50:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/12/2021 09:52:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/12/2021 09:52:29	Senhores licitantes, concluída a fase de exame preliminar das propostas, e o encerramento da fase competitiva, informo a todos que foi dado início neste momento à abertura da fase de lances. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam conectados até o final do pregão
Pregoeiro	16/12/2021 09:53:56	Senhores licitantes, vide a condição 7.8. do edital: "Será adotado para envio de lances, nesta licitação, o modo de disputa "aberto e fechado", no qual as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de lance final e fechado
Pregoeiro	16/12/2021 09:55:28	Senhores licitantes, peço-lhes ainda que observem o quanto prescrito na condição 7.9. do edital:" A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos, sem prorrogação. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada".
Pregoeiro	16/12/2021 09:55:50	Senhores, conforme previamente avisado, a etapa de lances já foi aberta, iniciamos a disputa! Solicito que permaneçam conectados até o fim da sessão do pregão. Boa disputa!
Pregoeiro	16/12/2021 09:56:12	Senhores licitantes, continuem a enviar seus lances. Não deixem para o período aleatório
Pregoeiro	16/12/2021 10:00:26	Senhores licitantes, os lances podem melhorar. Senhores, reduzam seus preços.
Pregoeiro	16/12/2021 10:01:18	Senhores licitantes, os preços ofertados são modestos, acredito que podem ser mais agressivos.
Pregoeiro	16/12/2021 10:02:55	Sendo assim, senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora.
Pregoeiro	16/12/2021 10:04:23	Sendo assim, senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora.
Pregoeiro	16/12/2021 10:05:06	Senhores licitantes, enviem seus lances com descontos maiores. Nao esperem pelo período aleatório, pois pode não haver mais tempo hábil.
Pregoeiro	16/12/2021 10:05:36	Sendo assim, senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora
Pregoeiro	16/12/2021 10:06:02	Senhores licitantes, continuem a enviar seus lances com descontos maiores. Nao esperem pelo período aleatório, pois pode não haver mais tempo hábil.
Pregoeiro	16/12/2021 10:06:45	Sendo assim, senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora
Pregoeiro	16/12/2021 10:07:13	Senhores licitantes, já estamos no período aleatório. Continuem a enviar seus lances.
Pregoeiro	16/12/2021 10:07:39	Senhores licitantes, não deixem para ofertar o melhor lance no último momento, pois pode não haver tempo hábil para fazê-lo.
Pregoeiro	16/12/2021 10:08:06	Senhores licitantes, o encerramento aleatório é dado pelo próprio sistema e pode acontecer em questão de segundos.
Pregoeiro	16/12/2021 10:08:38	Senhores licitantes, deem seus lances. Já estamos no período aleatório
Pregoeiro	16/12/2021 10:09:41	Senhores licitantes, não deixem para ofertar o melhor lance no último momento, pois pode não haver tempo hábil para fazê-lo.
Sistema	16/12/2021 10:09:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 323.000,0000 e R\$ 323.740,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:53 do dia 16/12/2021.
Pregoeiro	16/12/2021 10:10:05	Senhores licitantes, o encerramento aleatório é dado pelo próprio sistema e pode acontecer em questão de segundos
Sistema	16/12/2021 10:14:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 323.740,1600 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/12/2021 10:14:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 323.740,1700 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/12/2021 10:14:54	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/12/2021 10:15:09	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	16/12/2021 10:19:51	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, daremos início à fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão.
Pregoeiro	16/12/2021 10:20:38	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DO-CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	16/12/2021 10:28:55	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, bom dia.

Pregoeiro	16/12/2021 10:35:26	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - senhor licitante, bom dia
13.535.906/0001-52	16/12/2021 10:40:27	Bom Dia Sr Pregoeiro
Pregoeiro	16/12/2021 10:43:50	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, diante da complexidade das ESPECIFICAÇÕES do objeto, conforme Detalhamento constante no Anexo A-ESPECIFICAÇÕES - do Termo de Referência, solicito que sua empresa nos forneça um prospecto/catálogo contendo as características e especificações do produto ofertado por sua empresa, marca Genset Solutions 00 HORA DE USO, Modelo GS300D6. Continua..
Pregoeiro	16/12/2021 10:47:02	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, precisamos desse documento a fim de submeter à análise prévia da área técnica da unidade demandante, juntamente com a documentação de Qualificação Técnica, constante na condição 11.1.6. do edital.
13.535.906/0001-52	16/12/2021 10:48:46	Prezado pregoeiro, compreendo, o documento já esta pronto, podendo ser enviado, caso necessite de mais informações, solicitações necessárias poderão ser enviadas,
Pregoeiro	16/12/2021 10:55:01	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, sendo assim, com base no quanto prescrito na condição 9.3. do edital, convocaremos neste momento anexo para sua empresa providenciar o envio do documento solicitado.
13.535.906/0001-52	16/12/2021 10:56:58	Sim, fico no aguardo, obrigada Sr Pregoeiro
Pregoeiro	16/12/2021 10:57:43	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, vide a condição 9.3. do edital: "Se necessário, a licitante terá o prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e/ou documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.
Sistema	16/12/2021 10:57:56	Senhor fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/12/2021 11:00:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/12/2021 11:02:50	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão deste certame licitatório.
Pregoeiro	16/12/2021 11:13:26	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, confirmo o recebimento do documento solicitado, o qual será remetido para manifestação e análise técnica da unidade demandante, juntamente com a documentação de Qualificação Técnica constante na condição 11.1.6. do edital. Peço-lhe que permaneça logado até o final deste certame. Obrigado
13.535.906/0001-52	16/12/2021 11:21:13	Ciente, Sr Pregoeiro
Pregoeiro	16/12/2021 11:41:07	Senhores licitantes, recebido o documento da licitante, contendo os dados do produto ofertado, procederemos à remessa desse documento para manifestação e análise técnica da unidade demandante, juntamente com a documentação de Qualificação Técnica constante na condição 11.1.6. do edital. Peço-lhe que permaneçam logados até o final deste certame. Obrigada
Pregoeiro	16/12/2021 11:44:43	Senhores licitantes, sendo assim, enquanto se aguarda a indispensável manifestação da área técnica da unidade demandante, COMUNICO que este Pregão Eletrônico será suspenso neste momento. Reabertura programada para ocorrer no dia 17.12.2021, às 15h (horário de Brasília). Boa tarde a todos.
Pregoeiro	17/12/2021 15:00:47	Senhores Licitantes, boa tarde! Estamos reiniciando a sessão do Pregão Eletrônico n.º 41/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA.
Pregoeiro	17/12/2021 15:01:42	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão deste certame licitatório.
Pregoeiro	17/12/2021 15:02:11	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	17/12/2021 15:05:43	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	17/12/2021 15:19:49	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Comunico que a área de engenharia técnica da unidade demandante manifestou-se FAVORAVELMENTE à DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA apresentada por sua empresa, nos termos da condição 11.1.6. do edital, nestes termos:
Pregoeiro	17/12/2021 15:21:57	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, segue MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE: Edital 11.1.6. Qualificação Técnica a) Registro de empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação. Situação: IOK (CREA-SP)
Pregoeiro	17/12/2021 15:26:45	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Ressaltando, senhor licitante, como o CREA apresentado é São Paulo, sua empresa enquadra-se na situação constante na parte final da redação da alínea a); "Em se tratando de empresa de outros Estados da Federação, não registradas no CREA do Estado da Bahia, deverá ser apresentado, no ato da assinatura do contrato, o respectivo visto do CREA.
Pregoeiro	17/12/2021	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - b) um ou

	15:27:46	mais garantias de capacidade técnica-operacional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de Instalação de Gerador com potência igual ou superior a 150 kVA. Situação: OK (Atestado de Capacidade Técnica TRE-RS 450 kVA e Certificado Prefeitura Holambra 275 kVA)
Pregoeiro	17/12/2021 15:29:05	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - c)Certidão de Acervo Técnico(CAT)emitida pelo CREA ou CAU,em nome do(s) responsável(i)s técnico(s) exigido(s) para a execução do objeto, acompanhada do respectivo atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que aqueles profissionais já executaram o serviço de instalação de Gerador com potência igual ou superior a 150KVA
Pregoeiro	17/12/2021 15:29:46	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - c.1) Os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade técnica citados deverão integrar o quadro permanente da licitante na data da licitação:
Pregoeiro	17/12/2021 15:30:48	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, através de carteira de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante na entidade profissional competente, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional OU de declaração da anuência
Pregoeiro	17/12/2021 15:31:18	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Situação:OK (Sidnei Martinet - CAT 21440/2021 Casa da Moeda do Brasil Instalação 750 kVA
Pregoeiro	17/12/2021 15:32:13	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,alguma observação a fazer, pro enquanto?
Pregoeiro	17/12/2021 15:39:01	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,quanto ao produto ofertado por sua empresa(Gerador da marca GENSET SOLUTIONS, Modelo GS300D6,a unidade demandante manifestou-se preliminarmente favorável ao atendimento às especificações do edital, no entanto,solicitou da empresa alguns esclarecimentos:Senhor licitante, segue manifestação da área técnica quanto às ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR:
Pregoeiro	17/12/2021 15:48:06	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, diante das especificações detalhadas do produto GRUPO Motogerador carenado de 300kVA (Standby), constante no anexo A-ESPECIFICAÇÕES do Termo de Referência, Anexo I do edital: Senhor licitante, para atender aos pedidos de esclarecimentos solicitados pela unidade demandante, pedimos sua manifestação para cada item:
Pregoeiro	17/12/2021 15:51:51	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - A unidade demandante identificou a seguinte situação quanto ao grupo Motogerador a óleo diesel especificado no edital e as descrições constantes no prospecto enviado por sua empresa: 300 kVA (Standby) - OK; FP 0,8 - OK; 60 Hz - OK; Tensão 220/127 V - OK; Class H - OK. Restante das características devem ser confirmadas pela Proponente.
Pregoeiro	17/12/2021 15:55:00	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,são estas caracteríticas a confirmar: síncrono, trifásico, isolamento H, com impregnação a vácuo, ligação estrela com neutro acessível, 4 polos, alternador brushless, montado em base metálica antivibratória única, quadro de comando automático, com chave de transferência automática, regulação de velocidade eletrônica e acessórios..
Pregoeiro	17/12/2021 16:00:28	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - senhor licitante,senhor licitante, como o prospecto não contém todas as informações detalhadas do gerador, continuaremos a inserir as demais características, especificações do produto ofertado por sua empresa, que são passíveis de sua confirmação, a pedido da unidade demandante;PARTE 2-Carenagem:
Pregoeiro	17/12/2021 16:01:23	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Carenagem apropriada para exposição ao tempo (Grau de proteção mínimo IP21), com pintura eletrostática, disposta de forma a permitir fácil acesso ao motor, USCA e gerador, compartimentos esses que serão acessados por portas laterais com fechaduras de chave única e de amplas dimensões para fácil acesso para o mantenedor/operador.
Pregoeiro	17/12/2021 16:01:45	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Deverá possuir sistema de içamento e aberturas para entrada e saída de ar para refrigeração do motor, como também ser dotada de material acústico em sua parte interna de maneira que reduza o ruído do equipamento a 85 dB(A) a 1,5 metros.
Pregoeiro	17/12/2021 16:03:27	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - SITUAÇÃO ENCONTRADA pela unidade demandante: IP 21 - OK; Ruído 85 db a 1,5 - OK. Restante das características devem ser confirmadas pela Proponente/licitante.
Pregoeiro	17/12/2021 16:05:11	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Tanque de combustível com capacidade para autonomia mínima de 3 (três) horas de operação em plena carga, contendo bacia de contenção de mesmo volume para eventual vazamento, boia e indicador de nível local com contatos analógicos para alarme local e remoto com indicação de 0% a 100% de armazenagem, respiro, dreno, visor de nível, conexões e retorno..
Pregoeiro	17/12/2021 16:06:00	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Capacidade mínima tanque combustível - OK. Restante das características devem ser confirmadas pela Proponente/licitante.
Pregoeiro	17/12/2021 16:07:44	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - O Gerador deverá assumir a carga na falta de energia em, no máximo, 15 segundos. Situação a ser confirmada: Característica deve ser confirmada pela Proponente.
Pregoeiro	17/12/2021 16:09:36	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Por fim, senhor licitante,nos termos da manifestação da área técnica d aunidade demandante, resta inda o último pedido de esclarecimento:
Pregoeiro	17/12/2021 16:10:24	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Serão de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de todos os elementos

		necessários para a descarga de gases do motor/container para fora da edificação da subestação, além de todos os consumíveis para o funcionamento inicial (a exemplo de óleo lubrificante, filtros e combustível), frete, transportes vertical e horizontal, continua.....
Pregoeiro	17/12/2021 16:11:05	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - ferramentas e outros, necessários à perfeita execução desta contratação. Situação: Deve ser confirmada pela Proponente.
Pregoeiro	17/12/2021 16:14:06	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, sendo assim, aguardo sua manifestação com brevidade possível, respondendo ponto a ponto, na ordem sequencial de inserção, os pedidos de esclarecimentos suscitados pela área de engenharia da unidade demandante.
Pregoeiro	17/12/2021 16:15:12	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, alguma resposta?
Pregoeiro	17/12/2021 16:22:35	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, continuamos no aguardo da sua manifestação.
Pregoeiro	17/12/2021 16:23:23	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão deste certame licitatório.
Pregoeiro	17/12/2021 16:31:36	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, continuamos no aguardo da sua manifestação
Pregoeiro	17/12/2021 16:38:49	Senhores licitantes, boa tarde. Vide condição 5.4. do edital: A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão
Pregoeiro	17/12/2021 16:39:33	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, boa tarde. Vide a condição 5.4. do edital: A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão
Pregoeiro	17/12/2021 17:00:00	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, continuamos no aguardo da sua manifestação.
Pregoeiro	17/12/2021 17:06:31	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão deste certame licitatório.
Pregoeiro	17/12/2021 17:07:10	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DO-CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002
Pregoeiro	17/12/2021 17:18:17	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, ALGUMA RESPOSTA? Continuamos no aguardo da sua manifestação.
Pregoeiro	17/12/2021 17:46:41	SUSPENSÃO: Senhores licitantes, COMUNICO a todos que este Pregão será suspenso em razão do final do horário comercial. Reabertura programada para ocorrer no dia 20.12.2021, segunda-feira, às 9h(horário de Brasília). Boa noite a todos e um ótimo final de semana.
Pregoeiro	20/12/2021 09:00:32	Senhores Licitantes, bom dia! Estamos reiniciando à sessão do Pregão Eletrônico n.º 41/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição e instalação de grupo motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-BA.
Pregoeiro	20/12/2021 09:01:55	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão deste certame licitatório.
Pregoeiro	20/12/2021 09:02:10	Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DO-CUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	20/12/2021 09:03:58	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhores licitantes, vide a condição 5.4. do edital: A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	20/12/2021 09:04:16	Senhores licitantes, vide a condição 5.4. do edital: A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	20/12/2021 09:04:36	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, bom dia.
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:05:14	Bom Dia Senhor Pregoeiro!
Pregoeiro	20/12/2021 09:12:49	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, diante da manifestação da unidade demandante, transcrita, na íntegra, no chat, em 17.12.2021, e encaminhada via e-mail para sua empresa, continuamos no aguardo da sua manifestação acerca de tudo o quanto abordado na manifestação/análise da área técnica da unidade demandante sobre o produto ofertado por sua empresa.
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:14:53	Senhor Pregoeiro, primeiro lugar conforme e-mail, peço desculpas pela ausência na sessão, tive muita instabilidade no sistema operacional
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:15:22	Sim atenderemos na íntegra todas as colocações feitas, estamos de acordo com o termo de referencia
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:15:43	peço permissão para anexar documento, dando aceite aos questionamentos técnicos

Pregoeiro	20/12/2021 09:17:48	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,sendo assim, convocaremos anexo para a sua empresa neste momento.
Sistema	20/12/2021 09:17:59	Senhor fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:19:34	Ciente, fico no aguardo da abertura da janela, para anexar.
Sistema	20/12/2021 09:20:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE, CNPJ/CPF: 13.535.906/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/12/2021 09:20:30	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, já fora convocado anexo para sua empresa
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:23:13	documento anexado, obrigada Sr Pregoeiro
Pregoeiro	20/12/2021 09:28:36	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, confirmamos o recebimento do documento anexo contendo sua manifestação. Peço-lhe que permaneça logado,enquanto procederemos à sua análise, com urgente manifestação Conclusiva da área técnica da unidade demandante.
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:29:50	Ficaremos no aguardo Senhor Pregoeiro
Pregoeiro	20/12/2021 09:41:11	Senhores licitantes, estamos na fase de aceitação das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão deste certame licitatório.
Pregoeiro	20/12/2021 09:43:29	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,peço-lhe que permaneça logado até o encerramento da sessão. Estamos no aguardo de uma rápida manifestação Conclusiva da área de engenharia da unidade demandante.
13.535.906/0001-52	20/12/2021 09:47:02	Ciente Sr Pregoeiro
Pregoeiro	20/12/2021 10:05:32	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,vide Manifestação CONCLUSIVA DA ÁREA TÉCNICA DA UNIDADE DEMANDANTE: "Considerando manifestação expressa da licitante acerca do atendimento das especificações do Gerador que ainda restavam pendentes, entendo satisfeitas as condicionantes técnicas para esta contratação." Atenciosamente, Maurício Chagas Valente Analista Judiciário   SEPRO
Pregoeiro	20/12/2021 10:08:15	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, sendo assim para finalizar, o produto ofertado ofertado por sua empresa atende às ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL?
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:10:21	Sim Sr Pregoeiro
Pregoeiro	20/12/2021 10:10:54	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante, alguma resposta?
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:10:57	O Grupo gerador sera fabricado conforme dispoe o termo de referencia, sera instalado, conforme dipoe o termo de referencia
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:11:34	Sera realizado o treinamento, entregaremos os manuais junto com os termos de entrega, treinamento e politica de garantia
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:11:47	Os grupos geradores são livres de senhas
Pregoeiro	20/12/2021 10:16:00	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,o melhor preço ofertado durante a fase de cotação fora de R\$: 215.999,00, é possível reduzir o valor de sua proposta ofertada para o melhor valor ofertado durante a fase de cotação do produto?
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:17:45	Sr Pregoeiro nosso lance fechado foi para o valor de R\$ 225.000,0000, sendo este nossa melhor oferta
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:18:26	Os valores de mercado vem oscilando muito, não sendo possível, ofertar maior desconto
Pregoeiro	20/12/2021 10:20:37	Para MONTE & SA CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORE - Senhor licitante,obrigado. Sendo assim,diante de sua manifestação,o produto ofertado por sua empresa será aceito pelo valor ofertado de R\$:225.000,00.
13.535.906/0001-52	20/12/2021 10:21:40	Obrigada, Sr Pregoeiro!
Pregoeiro	20/12/2021 10:23:15	Senhores licitantes, encerrada a fase de aceitação do produto, passaremos neste momento a fase de habilitação da licitante detentora da melhor proposta. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final do certame.
Pregoeiro	20/12/2021 10:29:54	Senhores licitantes, procederemos à HABILITAÇÃO DO LICITANTE DECLARADO VENCEDOR DO CERTAME. Peço-lhes que permaneçam logados até o fianl da sessão.
Pregoeiro	20/12/2021 10:34:05	Senhores licitantes, verificada a regularidade da licitante, ofertante da melhor proposta, perante o SICAF, consultas aos sites Oficiais de Órgãos e Entidades emissoras de certidões, aos sites do Portal da Transparência e CNJ, e a conformidade das declarações encaminhadas, e a verificação da autenticidade das certidões anexadas, DECLARO VENCEDORA do CERTAME:
Pregoeiro	20/12/2021 10:34:40	DECLARO VENCEDORA do certame a seguinte empresa: MONTE & SÁ CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-GERADORES LTDA
Pregoeiro	20/12/2021 10:37:00	Senhores licitantes, procederemos neste momento à HABILITAÇÃO DO LICITANTE DECLARADO VENCEDOR DO CERTAME. Peço-lhes que permaneçam logados até o final da sessão.
Sistema	20/12/2021	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

	10:37:12	itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/12/2021 10:37:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2021 às 10:58:00.
Pregoeiro	20/12/2021 10:38:22	Senhores licitantes, realizada a habilitação da empresa vencedora, foi concedido o prazo para manifestação de intenção de recurso.
Pregoeiro	20/12/2021 10:38:58	Neste momento, foi aberto o prazo de 20 minutos para registro intenção de recursos.
Pregoeiro	20/12/2021 11:01:18	Senhores licitantes, encerrou-se o prazo para interposição de recurso, e nenhuma empresa se manifestou
Pregoeiro	20/12/2021 11:01:46	Senhores licitantes, nos termos da condição 12.2. do edital, a falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
Pregoeiro	20/12/2021 11:02:49	ENCERRAMENTO DA SESSÃO Senhores, muito obrigado pela sua participação. Bom dia! Senhores licitantes, está encerrada esta sessão. Boas festas e tenham todos um Feliz 2022.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	15/12/2021 21:54:59	
Abertura da sessão pública	16/12/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	16/12/2021 09:50:00	Etapas de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	16/12/2021 10:15:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/12/2021 10:37:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/12/2021 10:37:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2021 às 10:58:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:03 horas do dia 20 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

GILSON SOARES DA CONCEICAO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

