
**MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE - AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -
Dados de instalação gerador de energia**

De : Lúcio Roberto De Oliveira <000511240728@tre-ba.jus.br>

Qua, 15 de dez de 2021 21:52

Assunto : MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE - AO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Dados de
instalação gerador de energia

Para : bruna@geraforte.com

Cc : jose daniel <jose.daniel@geraforte.com>

Prezada licitante, boa noite.

Segue abaixo a manifestação da unidade demandante ao seu pedido de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico N°41/2021.

De: "Maurício Chagas Valente" <119474810566@tre-ba.jus.br>

Para: "Lúcio Oliveira" <lucio.oliveira@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 20:17:30

Assunto: Enc: dados de instalação gerador de energia

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Maurício Chagas Valente" <119474810566@tre-ba.jus.br>

Para: "Lúcio Roberto Oliveira" <luciorobertooliveira@live.com>

Cc: "Valdeci Ribeiro" <vgribeiro@tre-ba.jus.br>, "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>, seprob@tre-ba.jus.br, "luiz lima" <luiz.lima@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira , Dezembro 15, 2021 07:42:39 PM

Assunto: Re: dados de instalação gerador de energia

Boa noite a todos.

Seguem considerações:

Distância de cabos entre o gerador e o QGBT (QTA)

A infraestrutura civil foi realizada no subsolo ou externo?

R .: O Gerador Cabinado ficará em área interna da subestação.

Há base de concreto no local ou teremos que fazer?

R .: o piso da área da subestação que receberá o Gerador é adequado à sua especificação.

O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado?

R.: O Gerador Cabinado ficará em área interna da subestação, nivelada.

O QTA pode ser fornecido interno ou externo ao gerador?

R.: QTA interno.

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Valdeci Ribeiro" <vgribeiro@tre-ba.jus.br>
Para: "Mauricio Valente" <mauricio.valente@tre-ba.jus.br>
Cc: seprob@tre-ba.jus.br
Enviadas: Quarta -feira, 15 de Dezembro de 2021 05:00:35 PM
Assunto: Fw: dados de instalação gerador de energia

Mauricio,

Você pode responder essas perguntas?

De: bruna@geraforte.com
Enviado: terça - feira, 14 de dezembro de 2021 às 17h03
Para: seprob@tre-ba.jus.br ; 'Valdeci Ribeiro'
Cc: jose.daniel@geraforte.com
Assunto: dados de instalação gerador de energia

Boa tarde Srs.,

Visitamos o local de instalação hoje e o engenheiro Luiz disse que assuntos de Deveri ser enviado por e-mail, achei bastante estranho pois o teor da visita é p de conhecimento de distancias de cabos justamente para compormos nossos p como ele não deixando nosso representante ter acesso a essas informações, g enviar as seguintes respostas:

Distância de cabos entre o gerador e o QGBT (QTA)

A infraestrutura civil foi realizada no subsolo ou externo?


Há base de concreto no local ou teremos que fazer?

O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador nivelado?

O QTA pode ser fornecido interno ou externo ao gerador?

Permanecemos a disposição.

Atenciosamente,



De: bruna@geraforte.com <bruna@geraforte.com>

Enviada em: sábado, 11 de dezembro de 2021 16:15

Para: 'seprob@tre-ba.jus.br' <seprob@tre-ba.jus.br >

Cc: 'jose.daniel@geraforte.com' <jose.daniel@geraforte.com>

Assunto: Visita técnica gerador de energia

Prezados, boa tarde!

Gostaríamos de agendar uma visita técnica para conhecer o local de instalação de energia.

Tentamos contarmos pelo telefone (71) 3373-7113 mas sem êxito.

Poderiam agendar para dia 14/12 às 9horas?

--

Lúcio Roberto De Oliveira
Técnico Judiciário | SELIC
7084
