

## Pregão Eletrônico

70013.432021.31435.4912.24553625214



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral na Bahia

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00043/2021**

Às 14:00 horas do dia 22 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 45/2020 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0017910-20.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de 3 nobreaks (3, 160 e 180 kva), sendo dois com instalação (itens 2 e 3) para os Edifícios Anexos da Sede do Tribunal e para central telefônica. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manutenção / instalação - nobreak**Descrição Complementar:** Fornecimento de Nobreak 3 kVA, monofásico, on-line, dupla conversão, senoidal, rack, 19 polegadas, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.494,6300**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 2****Descrição:** Manutenção / Instalação - Nobreak**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de Nobreak 160 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 389.899,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 248.500,0000 .**Item: 3****Descrição:** Manutenção / Instalação - Nobreak**Descrição Complementar:** Fornecimento e instalação de Nobreak 180 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 505.356,8700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 274.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Manutenção / instalação - nobreak****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.125.158/0001-30	PROLIN LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	20/12/2021 14:54:42
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento de Nobreak 3 kVA, monofásico, on-line, dupla conversão, senoidal, rack, 19 polegadas, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo. Nobreak EATON 9PX 3000VA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
07.607.171/0001-22	DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	20/12/2021 23:51:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento de Nobreak 3 kVA, monofásico, on-line, dupla conversão, senoidal, rack, 19 polegadas, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
09.504.672/0001-09	VALE AUTOMACAO	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 15.120,0000	R\$ 15.120,0000	22/12/2021 12:23:12

INDUSTRIAL  
LTDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SMART UPS X 3000VA RACK MONTADO 115V NBR - NCM 8504.40.40 -

Código:SMX3000LV2U-BR

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.120,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 15.000,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 15.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 14.500,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:21:59:867
R\$ 14.400,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:22:13:933
R\$ 14.350,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:24:31:240
R\$ 14.300,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:24:43:223
R\$ 14.200,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:25:08:580
R\$ 14.150,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:25:39:760
R\$ 14.100,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:25:47:247
R\$ 14.050,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:26:39:737
R\$ 14.000,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:26:52:197
R\$ 13.990,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:27:11:987
R\$ 13.900,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:27:24:017
R\$ 13.890,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:27:45:833
R\$ 13.800,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:28:27:620
R\$ 13.750,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:32:31:357
R\$ 13.700,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:32:46:347
R\$ 13.650,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:33:10:477
R\$ 13.600,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:33:19:103
R\$ 13.550,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:33:25:543
R\$ 13.500,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:33:37:080
R\$ 13.400,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:33:43:850
R\$ 13.300,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:34:25:370
R\$ 13.200,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:34:34:667
R\$ 13.100,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:34:43:707
R\$ 12.900,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:35:44:750
R\$ 12.800,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:35:50:580
R\$ 12.500,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:36:02:783
R\$ 12.400,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:36:10:717
R\$ 12.300,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:36:18:310
R\$ 12.200,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:36:24:020
R\$ 12.000,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:36:39:193
R\$ 11.900,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:36:44:040
R\$ 11.800,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:37:03:193
R\$ 11.700,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:37:07:717
R\$ 11.600,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:37:35:617
R\$ 11.500,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:37:40:790
R\$ 11.450,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:38:24:023
R\$ 11.400,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:38:29:003
R\$ 11.350,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:38:38:680
R\$ 7.580,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:39:15:030
R\$ 11.200,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:43:09:800

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Não existem lances de desempate 7174 para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	22/12/2021 14:21:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	22/12/2021 14:38:38	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	22/12/2021 14:38:38	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 11.400,0000 e R\$ 14.300,0000.
Encerramento	22/12/2021 14:43:39	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	22/12/2021 14:43:39	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	23/12/2021 10:27:45	Recusa da proposta. Fornecedor: DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S, CNPJ/CPF: 07.607.171/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 7.580,0000. Motivo: MOTIVO DA RECUSA:O Nobreak de 03 kVA ofertado pela licitante (Item 01 do PGe 43/2021) não atende à especificação constante no Termo de

Referência, Anexo A do edital, a saber:Tomadas (NBR 14136): mínimo de 6, CFE MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE.

Recusa de proposta	23/12/2021 10:49:29	Recusa da proposta. Fornecedor: PROLIN LTDA, CNPJ/CPF: 13.125.158/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 11.200,0000. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: Desclassificada por preço excessivo, nos termos da condição 10.8. do edital. Convocada no chat pelo pregoeiro para reduzir o preço, licitante se recusou.
Recusa de proposta	23/12/2021 14:18:16	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 09.504.672/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 11.350,0000. Motivo: MOTIVO DA RECUSA: Desclassificada por preço excessivo, nos termos da condição 10.8. do edital. Convocada no chat e pro telefone pelo pregoeiro para reduzir o preço, licitante se recusou.
Cancelado no julgamento	23/12/2021 14:19:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: o Item nº 1 teve todas as suas propostas desclassificadas.

### Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 2 - Manutenção / Instalação - Nobreak

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
52.898.194/0001-98	CM COMANDOS LINEARES LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 388.157,2400	R\$ 388.157,2400	21/12/2021 09:31:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento e instalação de Nobreak 160 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).								
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)								
00.429.640/0001-11	RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 389.000,0000	R\$ 389.000,0000	20/12/2021 15:26:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak 160 kVA - Online; Dupla Conversão; senóide contínua, PWM (Modulação por Largura de Pulso), Inversor transistorizado de alta frequência (20kHz); FP SAÍDA >=0,8; Tensão de entrada 220/127VCA; Fator de Potência de Entrada mínimo: 0.95; Variação Admissível da Tensão de Entrada +/-15% ;Variação Admissível da Frequência de entrada +/-5%; Tensão de saída 220/127VCA; Variação Admissível da Tensão de Saída +/-1%; Variação Admissível da Frequência de entrada +/-0,1% (free runing); Configuração de entrada e saída Trifásica (F,F,F,N,T - 4 fios mais terra); Nível de ruído máximo: <80 dba à um metro frontal do equipamento; Autonomia mínima de 5 min.; Sobrecargas admissíveis: 150% de carga nominal em 30 segundos e 125% da carga nominal em 10 minutos. Rendimento mínimo a plena carga: 90%; Forma de Onda Senoidal; Transformador isolador tipo seco, na saída do Inversor, integrado ao gabinete do Nobreak; entrada AC (rede), saída AC (carga) e a saída/entrada DC (bateria) com disjuntores ou contadores; Dispõe de Chave de By-Pass manual para manutenção; Banco de baterias microprocessado com baterias seladas VRLA - chumbo ácidas e reguladas a válvula e livres de manutenção, para uma autonomia a plena carga de 5 minutos - inclui cabos, bornes, gabinete fechado, interconexões e dispositivo de análise e monitoração do estado das baterias; Possui completo gerenciamento das baterias, disponibilizado através do seu display de cristal líquido, e/ou software de gerenciamento; possui interface serial, padrão RS-232 C para monitoração e status de seus elementos e envio do "log de testes realizados" ao microcomputador Software do banco de baterias efetua o envio automático de e-mails; compatível com o sistema operacional Windows em todas suas versões existentes; Tensão total do banco de baterias; Temperatura; Data e hora; Acompanhamento do teste do banco; Informações de indisponibilidade do teste, caso o banco esteja em carga; Exibição da agenda programada para auto-teste (quinzenal, mensal, bimestral); Resultado do último teste com data e hora; Alarme sonoro e visual quando o banco apresentar defeito; Estimativa de vida útil de todo banco de baterias em "%"; O Painel de Operação do Banco de Baterias microprocessado Permite os seguintes acionamentos: Acionamento do Auto-teste; Rolagem de tela para cima (display cristal líquido); Rolagem de tela para baixo (display cristal líquido); Software deverá possuir "log" dos últimos 175 testes realizados, com detalhamento de seu resultado, bem como indicação de data e hora, individualmente. Recarga em 10 horas para 90% da capacidade após descarga total. O Banco de Baterias microprocessado deverá desligar automaticamente o inversor, quando as Bateria seladas-VRLA ficarem completamente descarregadas. O Banco de Baterias microprocessado permite a partida automática no retorno CA da concessionária. Todas as funções e configurações do sistema de monitoração, bem como do equipamento, são em língua Portuguesa - BR. O sistema para monitoração dos equipamentos (Nobreak) disponibiliza uma interface RJ-45, permitindo os acessos às informações do equipamento de forma remota através de uma rede Ethernet. Permite a monitoração do Nobreak através de quaisquer softwares de monitoração que utilizem o protocolo SNMP, oferecendo uma maior flexibilidade ao usuário. Disponibiliza um servidor HTTP, através da qual é gerada uma página WEB em que se pode monitorar remotamente o Nobreak, necessitando para isso apenas uma WEB Browser. página WEB apresenta as grandezas e alarmes do Nobreak, de modo bastante prático. Os usuários devem, através dela (WEB), ter acesso a todas as informações relativas ao equipamento, sendo as principais: Identificação do Nobreak e do agente SNMP, como: fabricante, modelo, número de série do equipamento, potência nominal do equipamento. Informações sobre o estado/situação do Nobreak no momento da consulta, tais como: potência, tensão, corrente e carga da bateria e temperatura interna do equipamento e ambiente. Disponibiliza o log real dos últimos 1002 eventos (mínimo) armazenados na memória interna do Nobreak. Diferentes níveis de acesso; SNMP; Monitoração de grandezas e alarmes via MIB interna geração de TRAPS (notificações) na ocorrência de alarmes no Nobreak, com configuração de destinatários necessário também o serviço de envio de e-mails, contendo avisos sobre os alarmes ocorridos no Nobreak. Todas as funcionalidades são configuradas através da página WEB, inclusive quais os endereços de e-mail receberão as mensagens. seleção dos eventos, configurada pelo usuário. atualização do Firmware disponível no software do agente. Os computadores da rede que estiverem com o software do Nobreak instalado, devem ser notificados sobre os alarmes ocorridos no Nobreak, e inclusive, desligados automaticamente ao final da autonomia prevista das baterias.								
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)								
07.791.057/0001-03	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 389.899,6500	R\$ 389.899,6500	20/12/2021 17:16:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak Modular Delta 160KVA, modelo DPH Dados técnicos Potência: 160Kva Composto por 7 módulos de 25KVA Gabinete modular expansível a 200kW Entrada: 220/127VCA FFFNT Saída: 220/127VCA FFFNT Autonomia: 5 minutos com bateria selada VRLA Dimensões: 600x1090x2000mm (LxPxX) Peso Nobreak: 574Kg Entrada e saída compostas por Transformador externo ao equipamento • Com SNMP incluso • Forma de Onda Senoidal • Tecnologia: On-Line dupla-conversão • Frequência: 60 Hz; • Tecnologia do retificador por IGBT's; • O equipamento deverá permitir a expansão da autonomia com a instalação de bancos paralelos, bem co mo, a configuração do carregador de baterias para a correta recarga do novo conjunto; • Flutuação: compensação da tensão de baterias em função da temperatura; • Possuir teste de bateria automático, programável pelo usuário, de tal maneira que: • Não haja desligamento do retificador; • Utiliza software de controle para determinar a atual capacidade das baterias sem colocar a carga essencial em risco, isto é, mantendo o inversor funcionando 100% do tempo; Máxima Disponibilidade • Projeto avançado tolerante a falhas obtido através de auto-redundância para garantir								

a continuidade ope racional; • Auto-sincronização dos módulos de potência para funcionamento contínuo, evitando períodos de inatividade provocados por uma falha num único ponto; • Módulos e componentes chave com suporte para hot-swap para assegurar um tempo médio de reparo (MTTR) próximo a zero sem risco de inatividade. • Paralelável até quatro unidades sem necessidade de utilizar hardware adicional • Diversas configurações possíveis para oferecer escalabilidade flexível até à Tier 4 • Excelente eficiência e desempenho energéticos • Corrente nominal completa (kVA=kW) para maximizar a disponibilidade de energia • Elevada eficiência de funcionamento de 95% com 30% de carga e de 96% com 50% de carga resultando numa considerável economia de energia • Baixo iTHD < 3%, para reduzir custos e investimentos e responder aos mais exigentes requisitos de energia • Fácil manutenção • Bypass manual incorporado para eliminar tempos de inatividade relacionados com manutenção • Detecção pró-ativa de falhas no ventilador e avarias no comutador para o diagnóstico precoce de avarias da UPS • Funcionalidade modular plug and play para simplificar o processo de manutenção.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.607.171/0001-22	DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 470.000,0000	R\$ 470.000,0000	20/12/2021 23:51:59
--------------------	---	-----	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fornecimento e instalação de Nobreak 160 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.125.158/0001-30	PROLIN LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	20/12/2021 14:54:42
--------------------	-------------	-----	-----	----------	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fornecimento e instalação de Nobreak 160 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital). NO-BREAK MARCA AMPLIMAG MODELO PTX-3 160KVA

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.466.285/0001-74	LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE E	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 584.849,4750	R\$ 584.849,4750	22/12/2021 11:10:09
--------------------	---	-----	-----	---------	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fornecimento e Instalação de Nobreak LDM180 para atender 160 kVA, trifásico, On-line Dupla conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital). Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.504.672/0001-09	VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 652.500,0000	R\$ 652.500,0000	22/12/2021 12:23:12
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---------	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto Nobreak composto por: PLACA DE GERENCIAMENTO NMC3 C / SENSOR - NCM 8504.90.40 - AP9641 EASY UPS 3M 160KVA 400V 3:3 STARTUP - NCM 8504.40.40 - E3MUPS160KHS EASY 3M GABINETE COM BATERIAS. CONFIG B - NCM 8507.20.90 - E3MCBC10B KIT CABO DO BANCO DE BATERIAS EASY 3M CABOS INST ADJ - NCM 8507.10.90 - E3MOPT003 EASY 3M CABOS INST ADJ BATT 60-100KVA - NCM 8544.42.00 - E3MOPT004 TRANSFORMADOR TRIFASICO 160KVA ENTRADA - NCM 8504.33.00 TRANSFORMADOR TRIFASICO 160KVA SAIDA - NCM 8504.33.00

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 652.500,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 584.849,4750	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 500.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 470.000,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 389.899,6500	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 389.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 388.157,2400	52.898.194/0001-98	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 387.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:21:59:857
R\$ 469.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:22:04:593
R\$ 386.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:23:54:050
R\$ 380.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:24:05:257
R\$ 379.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:24:46:890
R\$ 370.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:24:52:273
R\$ 369.000,0000	52.898.194/0001-98	22/12/2021 14:25:21:403
R\$ 360.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:25:32:023
R\$ 369.640,5700	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:27:38:737
R\$ 355.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:27:47:017
R\$ 464.388,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:27:51:023
R\$ 463.388,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:29:16:593
R\$ 464.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:31:17:107
R\$ 463.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:33:29:597

R\$ 340.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:36:01:950
R\$ 368.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:36:14:947
R\$ 442.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:37:34:267
R\$ 323.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:38:22:923
R\$ 248.500,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:41:34:570

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Não existem lances de desempate 7174 para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/12/2021 14:21:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	22/12/2021 14:40:30	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	22/12/2021 14:40:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 323.000,0000 e R\$ 369.640,5700.
Encerramento	22/12/2021 14:45:31	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	22/12/2021 14:45:31	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	23/12/2021 14:08:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA, CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 248.500,0000.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 14:19:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - Manutenção / Instalação - Nobreak

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
52.898.194/0001-98	CM COMANDOS LINEARES LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 500.785,7400	R\$ 500.785,7400	21/12/2021 09:31:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento e Instalação de Nobreak 180 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).								
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)								
00.429.640/0001-11	RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 505.000,0000	R\$ 505.000,0000	20/12/2021 15:26:44

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak 180 kVA - Online; Dupla Conversão; senóide contínua, PWM (Modulação por Largura de Pulso), Inversor transistorizado de alta frequência (20kHz); FP SAÍDA >=0,8; Tensão de entrada 220/127VCA; Fator de Potência de Entrada mínimo: 0,95; Variação Admissível da Tensão de Entrada +/-15% ;Variação Admissível da Frequência de entrada +/-5%; Tensão de saída 220/127VCA; Variação Admissível da Tensão de Saída +/-1%; Variação Admissível da Frequência de entrada +/-0,1% (free runing); Configuração de entrada e saída Trifásica (F,F,F,N,T - 4 fios mais terra); Nível de ruído máximo: <80 dba à um metro frontal do equipamento; Autonomia mínima de 5 min.; Sobrecargas admissíveis: 150% de carga nominal em 30 segundos e 125% da carga nominal em 10 minutos. Rendimento mínimo a plena carga: 90%; Forma de Onda Senoidal; Transformador isolador tipo seco, na saída do Inversor, integrado ao gabinete do Nobreak; entrada AC (rede), saída AC (carga) e a saída/entrada DC (bateria) com disjuntores ou contatores; Dispõe de Chave de By-Pass manual para manutenção; Banco de baterias microprocessado com baterias seladas VRLA - chumbo ácidas e reguladas a válvula e livres de manutenção, para uma autonomia a plena carga de 5 minutos - inclui cabos, bornes, gabinete fechado, interconexões e dispositivo de análise e monitoração do estado das baterias; Possui completo gerenciamento das baterias, disponibilizado através do seu display de cristal líquido, e/ou software de gerenciamento; possui interface serial, padrão RS-232 C para monitoração e status de seus elementos e envio do "log de testes realizados" ao microcomputador Software do banco de baterias efetua o envio automático de e-mails; compatível com o sistema operacional Windows em todas suas versões existentes; Tensão total do banco de baterias; Temperatura; Data e hora; Acompanhamento do teste do banco; Informações de indisponibilidade do teste, caso o banco esteja em carga; Exibição da agenda programada para auto-teste (quinzenal, mensal, bimestral); Resultado do último teste com data e hora; Alarme sonoro e visual quando o banco apresentar defeito; Estimativa de vida útil de todo banco de baterias em "%"; O Painel de Operação do Banco de Baterias microprocessado Permite os seguintes acionamentos: Acionamento do Auto-teste; Rolagem de tela para cima (display cristal líquido); Rolagem de tela para baixo (display cristal líquido); Software deverá possuir "log" dos últimos 175 testes realizados, com detalhamento de seu resultado, bem como indicação de data e hora, individualmente. Recarga em 10 horas para 90% da capacidade após descarga total. O Banco de Baterias microprocessado deverá desligar automaticamente o inversor, quando as Bateria seladas-VRLA ficarem completamente descarregadas. O Banco de Baterias microprocessado permite a partida automática no retorno CA da concessionária. Todas as funções e configurações do sistema de monitoração, bem como do equipamento, são em língua Portuguesa - BR. O sistema para monitoração dos equipamentos (Nobreak) disponibiliza uma interface RJ-45, permitindo os acessos às informações do equipamento de forma remota através de uma rede Ethernet. Permite a monitoração do Nobreak através de quaisquer softwares de monitoração que utilizem o protocolo SNMP, oferecendo uma maior flexibilidade ao usuário. Disponibiliza um servidor HTTP, através da qual é gerada uma página WEB em que se pode monitorar remotamente o Nobreak, necessitando para isso apenas uma WEB Browser. página WEB apresenta as grandezas e alarmes do Nobreak, de modo bastante prático. Os usuários devem, através dela (WEB), ter acesso a todas as informações relativas ao equipamento, sendo as principais: Identificação do Nobreak e do agente SNMP, como: fabricante, modelo, número de série do equipamento, potência nominal do equipamento. Informações sobre o estado/situação do Nobreak no momento da consulta, tais como: potência, tensão, corrente e carga da bateria e temperatura interna do equipamento e ambiente. Disponibiliza o log real dos últimos 1002 eventos (mínimo) armazenados na memória interna do Nobreak. Diferentes níveis de acesso; SNMP; Monitoração de grandezas e alarmes via MIB interna geração de TRAPS (notificações) na ocorrência de alarmes no Nobreak, com configuração de destinatários necessário também o serviço de envio de e-mails, contendo avisos sobre os alarmes ocorridos no Nobreak. Todas as funcionalidades são configuradas através da página WEB, inclusive quais os endereços de e-mail receberão as mensagens. seleção dos eventos, configurada pelo usuário. atualização do Firmware disponível no software do agente. Os computadores da rede que estiverem com o software do Nobreak instalado, devem ser notificados sobre os alarmes ocorridos no Nobreak, e

inclusive, desligados automaticamente ao final da autonomia prevista das baterias.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.791.057/0001-03	MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 505.356,0000	R\$ 505.356,0000	20/12/2021 17:16:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Nobreak Modular Delta 180KVA, modelo DPH Dados técnicos Potência: 180Kva Composto por 8 módulos de 25KVA Gabinete modular expansível a 200kW Entrada: 220/127VCA FFFNT Saída: 220/127VCA FFFNT Autonomia: 5 minutos com bateria selada VRLA Dimensões: 600x1090x2000mm (LxPxX) Peso Nobreak: 606Kg Entrada e saída compostas por Transformador externo ao equipamento • Com SNMP incluso • Forma de Onda Senoidal • Tecnologia: On-Line dupla-conversão • Frequência: 60 Hz; • Tecnologia do retificador por IGBT's; • O equipamento deverá permitir a expansão da autonomia com a instalação de bancos paralelos, bem como, a configuração do carregador de baterias para a correta recarga do novo conjunto; • Flutuação: compensação da tensão de baterias em função da temperatura; • Possuir teste de bateria automático, programável pelo usuário, de tal maneira que: • Não haja desligamento do retificador; • Utiliza software de controle para determinar a atual capacidade das baterias sem colocar a carga essencial em risco, isto é, mantendo o inversor funcionando 100% do tempo; • Máxima Disponibilidade • Projeto avançado tolerante a falhas obtido através de auto-redundância para garantir a continuidade de operação racional; • Auto-sincronização dos módulos de potência para funcionamento contínuo, evitando períodos de inatividade provocados por uma falha num único ponto; • Módulos e componentes chave com suporte para hot-swap para assegurar um tempo médio de reparo (MTTR) próximo a zero sem risco de inatividade. • Paralelável até quatro unidades sem necessidade de utilizar hardware adicional • Diversas configurações possíveis para oferecer escalabilidade flexível até à Tier 4 • Excelente eficiência e desempenho energéticos • Corrente nominal completa (kVA=kW) para maximizar a disponibilidade de energia • Elevada eficiência de funcionamento de 95% com 30% de carga e de 96% com 50% de carga resultando numa considerável economia de energia • Baixo iTHD < 3%, para reduzir custos e investimentos e responder aos mais exigentes requisitos de energia • Fácil manutenção • Bypass manual incorporado para eliminar tempos de inatividade relacionados com manutenção • Detecção pró-ativa de falhas no ventilador e avarias no comutador para o diagnóstico precoce de avarias da UPS • Funcionalidade modular plug and play para simplificar o processo de manutenção. Elevada Escalabilidade • Expansão vertical de 25 kW a 75/150/200 kW com redundância N+X em um único rack para economizar espaço; • Paralelável até quatro unidades sem necessidade de utilizar hardware adicional • PDC para aplicação em rack (modelos 75/150 kW) proporciona flexibilidade para organizar a alimentação de saída do UPS para as cargas críticas; • Opção de módulos de baterias internas (modelo 75 kW) para no máximo 4 módulos (quatro bandejas de baterias cada). Excelente eficiência e desempenho energéticos • Corrente nominal completa (kVA=kW) para maximizar a disponibilidade de energia; • Elevada eficiência de funcionamento de 95% com 30% de carga e de 96% com 50% de carga resultando numa considerável economia de energia; • Baixo iTHD < 3%, para reduzir custos e investimentos e responder aos mais exigentes requisitos de energia. Fácil Manutenção • Bypass manual incorporado para eliminar tempos de inatividade relacionados com manutenção; • Detecção pró-ativa de falhas no ventilador e avarias no comutador para o diagnóstico precoce de avarias da UPS; • Funcionalidade modular plug and play para simplificar o processo de manutenção								
07.607.171/0001-22	DELBRA S COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 540.000,0000	R\$ 540.000,0000	20/12/2021 23:51:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento e Instalação de Nobreak 180 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital).								
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
13.125.158/0001-30	PROLIN LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	20/12/2021 14:54:42
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento e Instalação de Nobreak 180 kVA, trifásico, On-line Dupla-conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital). NO-BREAK MARCA AMPLIMAG PTX-3 180KVA								
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
09.504.672/0001-09	VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 743.000,0000	R\$ 743.000,0000	22/12/2021 12:23:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto Nobreak composto por: PLACA DE GERENCIAMENTO NMC3 C / SENSOR - NCM 8504.90.40 - AP9641 EASY UPS 3M 160KVA 400V 3:3 STARTUP - NCM 8504.40.40 - E3MUPS160KHS EASY 3M GABINETE COM BATERIAS. CONFIG D - NCM 8507.20.90 - E3MCBC10D KIT CABO DO BANCO DE BATERIAS EASY 3M CABOS INST ADJ - NCM 8507.10.90 - E3MOPT003 EASY 3M CABOS INST ADJ BATT 60-100KVA - NCM 8544.42.00 - E3MOPT004 TRANSFORMADOR TRIFASICO 160KVA ENTRADA - NCM 8504.33.00 TRANSFORMADOR TRIFASICO 160KVA SAIDA - NCM 8504.33.00								
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP								
05.466.285/0001-74	LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE E	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 758.035,3050	R\$ 758.035,3050	22/12/2021 11:10:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fornecimento e Instalação de Nobreak LDM 180 kVA, trifásico, On-line Dupla conversão, FP de saída 0,8, tensão de entrada e saída 220/127 V, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência e seu Anexo A (Anexo I do Edital). Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 12 meses.								
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)								

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 758.035,3050	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 743.000,0000	09.504.672/0001-09	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 600.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 540.000,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 505.356,0000	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 505.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 500.785,7400	52.898.194/0001-98	22/12/2021 14:00:00:837
R\$ 500.700,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:21:47:573



R\$ 495.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:22:08:357
R\$ 494.900,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:22:22:197
R\$ 494.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:22:30:720
R\$ 493.900,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:22:38:980
R\$ 490.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:22:45:610
R\$ 489.900,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:22:53:877
R\$ 485.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:23:03:483
R\$ 484.900,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:23:10:977
R\$ 480.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:23:17:997
R\$ 479.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:24:23:520
R\$ 460.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:24:30:837
R\$ 459.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:25:19:943
R\$ 450.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:25:27:773
R\$ 476.000,0000	52.898.194/0001-98	22/12/2021 14:25:40:207
R\$ 449.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:25:50:413
R\$ 440.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:25:56:983
R\$ 435.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:27:53:980
R\$ 434.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:28:06:640
R\$ 482.431,0000	07.607.171/0001-22	22/12/2021 14:28:17:180
R\$ 430.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:28:19:950
R\$ 475.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:30:01:210
R\$ 740.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:30:18:833
R\$ 429.999,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:30:53:777
R\$ 420.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:31:44:037
R\$ 505.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:32:56:920
R\$ 420.596,2500	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:33:03:530
R\$ 480.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:35:08:700
R\$ 400.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:36:04:033
R\$ 470.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:36:46:263
R\$ 475.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:36:54:213
R\$ 380.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:38:00:607
R\$ 469.000,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:38:19:800
R\$ 469.800,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:38:24:467
R\$ 468.700,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:38:41:447
R\$ 468.500,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:39:20:553
R\$ 468.450,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:39:37:743
R\$ 468.440,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:39:49:900
R\$ 468.430,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:40:02:297
R\$ 468.300,0000	13.125.158/0001-30	22/12/2021 14:40:07:473
R\$ 468.200,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:40:33:120
R\$ 468.000,0000	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:40:48:850
R\$ 408.000,9900	07.791.057/0001-03	22/12/2021 14:46:24:827
R\$ 467.982,8600	05.466.285/0001-74	22/12/2021 14:46:55:873
R\$ 274.000,0000	00.429.640/0001-11	22/12/2021 14:47:55:403

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Não existem lances de desempate 7174 para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/12/2021 14:21:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	22/12/2021 14:46:00	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	22/12/2021 14:46:00	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 380.000,0000 e R\$ 468.300,0000.
Encerramento	22/12/2021 14:51:01	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	22/12/2021 14:51:01	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	23/12/2021 14:08:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA, CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 274.000,0000.
Habilitação de fornecedor	23/12/2021 14:19:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	22/12/2021 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 14:00:51	Senhores Licitantes, boa tarde! Estamos iniciando à sessão do Pregão Eletrônico n.º 43/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de 3 nobreaks (3, 160 e 180 kva), sendo dois com insta-laço (itens 2 e 3) para os Edifícios Anexos da Sede do Tribunal e para central telefônica.
Pregoeiro	22/12/2021 14:01:39	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados, pois procederemos ao exame preliminar das propostas. Após referido exame, ocorrerá a abertura da fase de lances.
Pregoeiro	22/12/2021 14:12:33	Senhores licitantes, peço-lhes que permaneçam logados, uma vez que continuamos no procedimento do exame preliminar das propostas. Após referido exame, em ato contínuo, ocorrerá a abertura da fase de lances.
Sistema	22/12/2021 14:20:01	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2021 14:20:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2021 14:20:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2021 14:20:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 14:20:56	Senhores licitantes, a abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a menos de 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/12/2021 14:21:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2021 14:21:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/12/2021 14:21:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/12/2021 14:22:52	1. Senhores licitantes, vide a condição 7.8. do edital: "Será adotado para envio de lances, nesta licitação, o modo de disputa "aberto e fechado", no qual as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de lance final e fechado.
Pregoeiro	22/12/2021 14:23:08	Senhores licitantes, peço-lhes ainda que observem o quanto prescrito na condição 7.9. do edital: "A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos, sem prorrogação. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada".
Pregoeiro	22/12/2021 14:23:20	Senhores, conforme previamente avisado, a etapa de lances já foi aberta, iniciamos a disputa! Solicito que permaneçam conectados até o fim da sessão do pregão. Boa disputa!
Pregoeiro	22/12/2021 14:25:02	Senhores licitantes, continuem a enviar seus lances. Não deixem para o período aleatório.
Pregoeiro	22/12/2021 14:25:25	Senhores licitantes, os lances podem melhorar. Senhores, reduzam seus preços
Pregoeiro	22/12/2021 14:26:43	Senhores licitantes, em relação ao item nº 1, os descontos estão abaixo do percentual mínimo admitido para contratação.
Pregoeiro	22/12/2021 14:27:43	Senhores licitantes, em relação aos itens nº 2 e 3, os preços ofertados são modestos, acredito que podem ser mais agressivos.
Pregoeiro	22/12/2021 14:28:09	Senhores licitantes, sejam mais agressivos. Deem lances! Não deixem para última hora
Pregoeiro	22/12/2021 14:32:28	Senhores licitantes, em relação ao item nº 1, os descontos estão abaixo do percentual mínimo admitido pela Administração para contratação.
Pregoeiro	22/12/2021 14:32:57	Sendo assim, senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora.
Pregoeiro	22/12/2021 14:33:40	Senhores licitantes, continuem a enviar seus lances com descontos maiores. Não esperem pelo período aleatório, pois poderá não haver mais tempo hábil.
Pregoeiro	22/12/2021 14:35:01	Sendo assim, senhores licitantes, não deixem para o período aleatório. Não deixem para a última hora
Pregoeiro	22/12/2021 14:35:41	Senhores licitantes, continuem a enviar seus lances com descontos maiores. Não esperem pelo período aleatório, pois pode não haver mais tempo hábil. faltam menos de 30 s
Pregoeiro	22/12/2021 14:36:36	Senhores licitantes, já estamos no período aleatório. Continuem a enviar seus lances.
Pregoeiro	22/12/2021 14:37:27	Senhores licitantes, o encerramento aleatório é dado pelo próprio sistema e pode acontecer em questão de segundos
Pregoeiro	22/12/2021 14:37:51	Senhores licitantes, em relação ao item nº 1, os descontos estão abaixo do percentual mínimo admitido pela Administração para contratação.
Sistema	22/12/2021 14:38:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.400,0000 e R\$ 14.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:43:38 do dia 22/12/2021.
Sistema	22/12/2021 14:40:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 323.000,0000 e R\$ 369.640,5700 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:30 do dia 22/12/2021.
Pregoeiro	22/12/2021 14:43:34	Senhores licitantes, em relação ao item nº3, o encerramento aleatório é dado pelo próprio sistema e pode acontecer em questão de segundos
Sistema	22/12/2021 14:43:39	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	22/12/2021	Senhores licitantes, conforme condição 7.10. b) do edital: "Na ausência de, no mínimo, três



	14:44:33	ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
Sistema	22/12/2021 14:45:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 369.640,5700 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	22/12/2021 14:45:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 368.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	22/12/2021 14:45:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 369.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	22/12/2021 14:45:31	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/12/2021 14:46:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 380.000,0000 e R\$ 468.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:51:00 do dia 22/12/2021.
Sistema	22/12/2021 14:51:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 468.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	22/12/2021 14:51:01	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/12/2021 14:51:46	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	22/12/2021 14:54:51	ETAPA DE JULGAMENTO/ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS Senhores licitantes, boa tarde, encerrada a etapa de lances, daremos início à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão.
Pregoeiro	22/12/2021 14:58:55	ALERTA: Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	22/12/2021 15:00:24	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, boa tarde
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:00:51	Boa tarde!
Pregoeiro	22/12/2021 15:06:36	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, a proposta apresentada por sua empresa para o item nº 1 encontra-se com valor acima do máximo aceitável pela Administração. Vide a condição 10.4. do edital: Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro	22/12/2021 15:07:48	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, nesse sentido, vide a condição 10.7. do edital: "Se o preço constante da proposta mais bem classificada for superior ao preço estimado para a contratação, o Pregoeiro negociará com a licitante, com vista à obtenção de menor preço. A presente análise será feita após a fase de lances.
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:08:34	Declaramos que conseguimos atender pelo valor referencial R\$ 7.494,630
Pregoeiro	22/12/2021 15:09:16	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, em complemento, vide a condição 10.8. do edital: Ocorrendo a situação descrita na condição 10.7, e caso a licitante não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo e a proposta será desclassificada. Senhor licitante, aguardo sua manifestação com brevidade possível.
Pregoeiro	22/12/2021 15:09:46	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Obrigado, senhor licitante.
Pregoeiro	22/12/2021 15:16:00	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, na proposta eletrônica ofertada por sua empresa para o item nº 1, não constam marca e modelo do No-break de 3 kVA, no entanto, em sua proposta escrita anexada, constam referidas informações: marca Modelo do equipamento nobreak: MPRT – 3 KVA Fabricante: Kstar Bateria: (9 Ah – 12v) – Fabricante Power Kingdom
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:16:46	Conseguimos atender o referencial R\$ 7.494,63
Pregoeiro	22/12/2021 15:17:04	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, vide condição 4.2.1. do edital: A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo I deste Edital, bem como a marca/modelo do produto.
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:17:54	No dia do lançamento da proposta o sistema não abriu o campo para lançar marca e modelo Sr. (a) Pregoeiro (a)
Pregoeiro	22/12/2021 15:18:34	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, vide a condição 4.2.1.1. do edital: A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta. Continua....
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:18:49	A proposta comercial está descrito marca e modelo abaixo da planilha de preços. Conforme exigido em edital e seus anexos.
Pregoeiro	22/12/2021 15:19:39	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, por fim, vide a parte final da condição 4.2.11. do edital: Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:23:16	O que precisar estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos
Pregoeiro	22/12/2021 15:23:32	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Sim, senhor licitante, apenas precisávamos confirmar e fazer constar no chat a marca e o modelo ofertados, já que não constavam na proposta eletrônica, e é uma exigência do edital que, em caso de omissão dessa informação no sistema Comprasnet, o pregoeiro deve instar o licitante para que preste tal informação. Obrigado, senhor licitante.
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:25:30	Modelo do equipamento nobreak: MPRT – 3 KVA - Fabricante: Kstar Bateria: (9 Ah – 12v) – Fabricante Power Kingdom

Pregoeiro	22/12/2021 15:30:28	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, obrigado pelas informações.
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:30:56	Por nada!
Pregoeiro	22/12/2021 15:36:14	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, percebi que consta junto com sua carta proposta um prospecto/catálogo com todas as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do NOBREAK MPRT, ofertado por sua empresa para o item nº 1- Nobreak de 3 kVA. Como são Especificações e informações que exigem conhecimento técnico e específico, enviaremos previamente para análise da unidade demandante.
07.607.171/0001-22	22/12/2021 15:37:36	Sim. De pleno acordo. Estamos no aguardo. Obrigado
Pregoeiro	22/12/2021 15:39:09	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Sendo assim, senhor licitante, peço-lhe que aguarde a manifestação da unidade demandante quanto ao produto ofertado por sua empresa para o item nº 1 atende às especificações previstas em edital. Peço-lhe ainda que permaneça logado até o final da sessão. Obrigado.
Pregoeiro	22/12/2021 15:44:30	Senhores licitantes, boa tarde, estamos dando andamento à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão. Obrigado.
Pregoeiro	22/12/2021 15:48:27	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, boa tarde.
00.429.640/0001-11	22/12/2021 15:49:22	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	22/12/2021 15:58:22	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, suas propostas para os itens nº 2 e 3, Nobreak de 160 e 180kVA, respectivamente, são as mais vantajosas para a Administração. No entanto, para darmos andamento à fase de aceitação das propostas, necessitamos de alguns prévios esclarecimentos.
Pregoeiro	22/12/2021 16:08:59	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, na proposta eletrônica ofertada por sua empresa para os itens nº 2 e 3 não constam marca e modelo do No-break de 160 e 180 kVA, no entanto, em sua proposta escrita anexada, constam referidas informações: marca: ambos RTA, Equipamento: Nobreak de 160kVA: modelo BR160T, enquanto para o equipamento de 180kVA, o modelo ofertado é BR200T. Confirma?
00.429.640/0001-11	22/12/2021 16:10:34	Confirmado Sr. Pregoeiro. Item 2 - BR160T e Item 3 - BR200T, ambos da marca própria RTA
Pregoeiro	22/12/2021 16:13:44	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Obrigado, senhor licitante.
Pregoeiro	22/12/2021 16:14:29	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, vide condição 4.2.1. do edital: A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo I deste Edital, bem como a marca/modelo do produto.
Pregoeiro	22/12/2021 16:14:56	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, vide a condição 4.2.1.1. do edital: A ausência da indicação de marca/modelo é uma falha sanável, devendo o pregoeiro instar a licitante para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta. Continua....
Pregoeiro	22/12/2021 16:15:58	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, pro fim, vide a parte final da condição 4.2.1.1. do edital: Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca/modelo do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.
Pregoeiro	22/12/2021 16:17:35	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Sim, senhor licitante, apenas precisávamos confirmar e fazer constar no chat a marca e o modelo ofertados, já que não constavam na proposta eletrônica, e é uma exigência do edital que, em caso de omissão dessa informação no sistema Comprasnet, o pregoeiro deve instar o licitante para que preste tal informação. Obrigado, senhor licitante. Obrigado pela atenção.
00.429.640/0001-11	22/12/2021 16:17:38	Estamos cientes e de acordo.
Pregoeiro	22/12/2021 16:33:37	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, percebi que constam junto com sua carta proposta um prospecto/catálogo com todas as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS dos NOBREAKS da marca RTA ofertados por sua empresa para os itens nº2 e 3. Como são Especificações e informações que demandam conhecimento técnico e específico, enviaremos previamente para análise da unidade demandante.
Pregoeiro	22/12/2021 16:51:25	Senhores licitantes, boa tarde, estamos dando andamento à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão. Obrigado.
Pregoeiro	22/12/2021 16:58:50	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - Senhor licitante, remeteremos esses prospectos/catálogos para URGENTE mani-festação e análise técnica da unidade demandante, juntamente com a documentação de Qualificação Técnica constante na condição 11.1.6. do edital, exigidos para os itens nº 2 e 3. Peço-lhe que permaneça logado até o final deste certame. Obrigado
Pregoeiro	22/12/2021 17:01:06	Senhores licitantes, sendo assim, enquanto se aguarda a indispensável manifestação da área técnica da unidade demandante, COMUNICO que este Pregão Eletrônico será suspenso neste momento. Reabertura programada para ocorrer no dia 23.12.2021, às 10h(horário de Brasília). Boa tarde a todos.
Pregoeiro	23/12/2021 10:00:42	Senhores Licitantes, bom dia! Estamos reiniciando à sessão do Pregão Eletrônico nº 43/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de 3 nobreaks (3, 160 e 180 kva), sendo dois com instalação (itens 2 e 3) para os Edifícios Anexos da Sede do Tribunal e para central telefônica.
Pregoeiro	23/12/2021 10:05:30	Senhores licitantes, estamos dando andamento à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão. Obrigado.
Pregoeiro	23/12/2021 10:07:25	ALERTA: Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	23/12/2021 10:08:09	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor litante, bom dia

07.607.171/0001-22	23/12/2021 10:13:35	Bom dia!
Pregoeiro	23/12/2021 10:13:45	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante,quanto ao item nº1, Nobreak de 3kVA, ofertado por sua empresa, vide a manifestação da área técnica da unidade demandante: O Nobreak de 03 kVA ofertado pela licitante (Item 01 do PGe 43/2021) não atende à especificação constante no Termo de Referência, a saber: Tomadas (NBR 14136): mínimo de 6.
Pregoeiro	23/12/2021 10:19:50	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, sendo assim, diante da manifestação da unidade demandante, sua proposta para o item nº1 será desclassificada por não atender às especificações previstas em edital. Senhor licitante, sua empresa deseja fazer algum esclarecimento?
Pregoeiro	23/12/2021 10:22:41	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante,deseja mai algum esclarecimento?
Pregoeiro	23/12/2021 10:27:27	Para DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E S - Senhor licitante, obrigado e bom dia.Peço-lhe que permaneça logado até o final da sessão.
Pregoeiro	23/12/2021 10:29:06	Para PROLIN LTDA - Senhor licitante, bom dia.
13.125.158/0001-30	23/12/2021 10:29:59	Bom dia
Pregoeiro	23/12/2021 10:38:07	Para PROLIN LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação da proposta da empresa classificada inicialmente em primeiro lugar para o item nº1 - a proposta ofertada por sua empresa para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração, no entanto, encontra-se com preço excessivo, acima do valor máximo aceitável.
Pregoeiro	23/12/2021 10:38:46	Para PROLIN LTDA - Senhor licitante, nesse sentido, vide a condição 10.7. do edital: "Se o preço constante da proposta mais bem classificada for superior ao preço estimado para a contratação, o Pregoeiro negociará com a licitante, com vista à obtenção de menor preço. A presente análise será feita após a fase de lances.
Pregoeiro	23/12/2021 10:41:09	Para PROLIN LTDA - Senhor licitante, em complemento, vide a condição 10.8. do edital: Ocorrendo a situação descrita na condição 10.7, e caso a licitante não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo, e a proposta será desclassificada. Senhor licitante, aguardo sua manifestação com brevidade possível. O valor de referência para o item nº1 é R\$:7.494,63.
Pregoeiro	23/12/2021 10:42:20	Para PROLIN LTDA - Senhor licitante,aguardo sua manifestação com brevidade possível.
13.125.158/0001-30	23/12/2021 10:43:57	Prezado Pregoeiro, bom dia. Analisamos detalhadamente o custo e a máquina ofertada em rack com as especificações tem um certo valor agregado. Infelizmente não conseguiremos chegar ao valor solicitado pelo órgão.
Pregoeiro	23/12/2021 10:47:34	Para PROLIN LTDA - Obrigado,senhor licitante, infelizmente, diante de sua manifestação, sua proposta apra o item nº 1 será desclassificada por preço excessivo, nos termos da condição 10.8. do edital. Bom dia.
Pregoeiro	23/12/2021 10:52:50	Senhores licitantes, neste estamos dando andamento à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão. Obrigado.
Pregoeiro	23/12/2021 10:53:19	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, bom dia.
Pregoeiro	23/12/2021 10:54:56	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, com a desclassificação das propostas das empresas classificadas inicialmente em primeiro e segundo lugares para o item nº1 - a proposta ofertada por sua empresa para referido item passou a ser a mais vantajosa para a administração, no entanto, encontra-se também com preço excessivo, acima do valor máximo aceitável pela administração.
Pregoeiro	23/12/2021 10:55:47	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, a proposta apresentada por sua empresa para o item nº 1 encontra-se com valor acima do máximo aceitável pela Administração. Vide a condição 10.4. do edital: Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro	23/12/2021 10:56:08	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, nesse sentido, vide a condição 10.7. do edital: "Se o preço constante da proposta mais bem classificada for superior ao preço estimado para a contratação, o Pregoeiro negociará com a licitante, com vista à obtenção de menor preço. A presente análise será feita após a fase de lances.
Pregoeiro	23/12/2021 10:56:49	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, em complemento, vide a condição 10.8. do edital: Ocorrendo a situação descrita na condição 10.7, e caso a licitante não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo, e a proposta será desclassificada. Senhor licitante, aguardo sua manifestação com brevidade possível. O valor de referência para o item nº1 é R\$:7.494,63.
Pregoeiro	23/12/2021 11:00:16	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - O valor de sua proposta pra o item nº1 é de R\$:11.350,00, enquanto o valor máximo aceitável pela administração para o item nº1 é R\$:7.494,63.Senhor licitante, aguardo sua manifestação com brevidade possível
Pregoeiro	23/12/2021 11:12:23	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, continuamos no aguardo de sua manifestação com brevidade possível.
Pregoeiro	23/12/2021 11:24:57	Senhores licitantes, vide a condição 5.4. do edital: "A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão"
Pregoeiro	23/12/2021 11:27:40	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante,alguma resposta?
Pregoeiro	23/12/2021 11:46:37	Senhores licitantes, mantivemos contato,via fone,diretamente com o senhor Ricardo Alves, gerente Técnico da empresa VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, 3ª colocada para o item nº1, o qual se recusou a chegar ao valor máximo estimado pela adm para referido item ,afirmando que o máximo que sua empresa pode chegar é a R\$11.000,00, portanto, fora do aceitável.
Pregoeiro	23/12/2021 11:48:55	Para VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - Sendo assim, diante da manifestação do representante da empresa VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, o senhor Ricardo Alves, a proposta para o item nº 1 será desclassificada por preço excessivo, valor acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro	23/12/2021	Senhores licitantes, estamos dando andamento à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das

	11:56:15	propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão. Obrigado.
Pregoeiro	23/12/2021 11:59:21	Senhores licitantes, informamos que o item 1- Nobreak de 3kVA, teve todas as suas propostas desclassificadas e será CANCELADO.
Pregoeiro	23/12/2021 12:05:37	SUSPENSÃO: Senhores licitantes, COMUNICO a todos que este Pregão será suspenso em razão do final do horário comercial. Reabertura programada para ocorrer nesta data, dia 23.12.2021, às 13:30h(horário de Brasília). Boa tarde todos.
Pregoeiro	23/12/2021 13:31:27	Senhores Licitantes, boa tarde! Estamos reiniciando à sessão do Pregão Eletrônico n.º 43/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de 3 nobreaks (3, 160 e 180 kva), sendo dois com instalação (itens 2 e 3) para os Edifícios Anexos da Sede do Tribunal e para central telefônica.
Pregoeiro	23/12/2021 13:32:40	Senhores licitantes, estamos dando andamento à ETAPA de JULGAMENTO E ACEITAÇÃO das propostas. Sendo assim, peço-lhes que permaneçam logados até o final desta sessão. Obrigado.
Pregoeiro	23/12/2021 13:33:07	ALERTA: Alertamos aos Senhores Licitantes que, conforme Portaria 305/2019 e Condição 16.1 do Edital, a DESISTÊNCIA IMOTIVADA DA PROPOSTA, assim como a OMISSÃO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	23/12/2021 13:33:56	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Senhor licitante, boa tarde
00.429.640/0001-11	23/12/2021 13:34:16	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	23/12/2021 13:38:54	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Senhor licitante, em relação aos itens nº 2 e 3, vide a manifestação da área técnica da unidade demandante sobre os produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 2 e 3, Nobreak de 160 e 180kVA, respectivamente:
Pregoeiro	23/12/2021 13:40:24	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - aprovo tecnicamente os Nobreaks referentes aos itens 02 e 03 do PGe 43/2021. As especificações técnicas constantes no Termo de Referência foram atendidas. Além disso, foi comprovada a habilitação - qualificação técnica da RTA e seu Responsável Técnico. Em resumo, atendidas as condições técnicas para o fornecimento e instalação dos itens 02 e 03 DP PGe 43
Pregoeiro	23/12/2021 13:42:23	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Segue a conclusão da manifestação da área técnica da unidade demandante: Em resumo, atendidas as condições técnicas para o fornecimento e instalação dos itens 02 e 03 DP PGe 43/2021. Atenciosamente, Mauricio Chagas Valente
Pregoeiro	23/12/2021 13:47:58	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, restou comprovado, diante da manifestação da unidade demandante que os produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 2- Nobreak de 160Kva, e item nº 3- Nobreak de 180kVA, Nobreaks para funcionamento na configuração singela de potência unitária mínima de 3, 160, 180 kVA, nos termos da Especificações, Anexo A do Edital.
Pregoeiro	23/12/2021 13:51:26	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Continua.. que referidos produtos ofertados por sua empresa para os itens nº 2 e 3 atendem às especificações previstas no edital, inclusive quanto à documentação de habilitação de Qualificação Técnica da empresa e de seu Responsável Técnico.
Pregoeiro	23/12/2021 13:54:36	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Senhor licitante, sendo assim, confirma que o produto ofertado por sua empresa para os itens nº 2 e 3 atende às especificações do edital? Aguardo sua manifestação com brevidade possível.
00.429.640/0001-11	23/12/2021 13:55:52	Prezado Sr. Pregoeiro, confirmamos o atendimento dos nossos produtos ao edital e anexos.
Pregoeiro	23/12/2021 14:00:40	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Senhor licitante, é possível proceder à redução do valor de sua proposta para os itens nº 2 (valor ofertado de R\$:248,500,00 e 3 (valor ofertado de R\$274.000,00)? Senhor licitante, qual sua melhor proposta para referidos itens? Aguardo sua manifestação com a brevidade possível.
00.429.640/0001-11	23/12/2021 14:06:34	Prezado Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso valor mínimo para ambos itens. Ofertamos nosso melhor valor durante a etapa fechada de lances.
Pregoeiro	23/12/2021 14:08:07	Para RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - Sendo assim, senhor licitante, diante de sua manifestação, sua proposta para os itens nº 2 e 3 será aceita pelo valor ofertado. Obrigado. Peço-lhe que permaneça logado até o final deste certame
00.429.640/0001-11	23/12/2021 14:08:56	Estou à disposição, obrigado.
Pregoeiro	23/12/2021 14:11:58	Senhores licitantes, conforme já informado, o item 1- Nobreak de 3kVA, teve todas as suas propostas desclassificadas e será CANCELADO NO JULGAMENTO.
Pregoeiro	23/12/2021 14:12:45	Senhores licitantes, encerrada a fase de aceitação das propostas, neste momento daremos início à fase de habilitação do licitante VENCEDOR DOS ITENS Nº 2 e 3. Sendo assim, gostaria, igualmente, de lembrá-los de que todos devem permanecer conectados, acompanhando o procedimento até o seu encerramento.
Pregoeiro	23/12/2021 14:15:08	Senhores licitantes, verificada a regularidade da licitante, ofertante da melhor proposta, perante o SICAF, consultas aos sites Oficiais de Órgãos e Entidades emissoras de certidões, aos sites do Portal da Transparência e do CNJ, bem como a conformidade das declarações encaminhadas, e a verificação da autenticidade das certidões anexadas,....
Pregoeiro	23/12/2021 14:16:04	DECLARO VENCEDORA do certame, para os itens nº2 e 3, a seguinte empresa: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA QUANTO ao item nº 1- Situação de CANCELADO NO JULGAMENTO
Sistema	23/12/2021 14:19:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/12/2021 14:20:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/12/2021 às 14:44:00.
Pregoeiro	23/12/2021 14:20:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'
Pregoeiro	23/12/2021 14:21:29	Senhores licitantes, realizada a habilitação da empresa vencedora, foi concedido o prazo para manifestação de intenção de recurso
Pregoeiro	23/12/2021 14:22:05	Senhores licitantes, neste momento, fora aberto o prazo de 25 minutos para registro de intenção de recursos.
Pregoeiro	23/12/2021	Senhores licitantes, encerrou-se o prazo para interposição de recurso, e nenhuma empresa se

14:46:35 manifestou.

Pregoeiro 23/12/2021 14:46:59 Senhores licitantes, nos termos da condição 12.2. do edital, a falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto às licitantes vencedoras.

Pregoeiro 23/12/2021 14:48:44 ENCERRAMENTO DA SESSÃO Senhores licitantes, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde! Senhores licitantes, tenham todos BOAS FESTAS e um excelente ano de 2022.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	10/12/2021 08:20:09	
Abertura da sessão pública	22/12/2021 14:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	22/12/2021 14:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	22/12/2021 14:51:46	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/12/2021 14:19:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/12/2021 14:20:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/12/2021 às 14:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:49 horas do dia 23 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

RAUL ALMEIDA DA PAZ  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

