


MANIFESTAÇÃO da Unidade Demandante AO Pedido de Esclarecimento- referente - PE 43/2021

De : Lúcio Roberto De Oliveira <000511240728@tre-ba.jus.br>

Qui, 09 de dez de 2021 17:05

 1 anexo

Assunto : MANIFESTAÇÃO da Unidade Demandante AO Pedido de Esclarecimento- referente - PE 43/2021

Para : victor silva <victor.silva@rta.com.br>

Senhor licitante, boa tarde

Seguem as respostas da unidade demandante ao seu Pedido de Esclarecimento Por oportuno, ressalto que referido pedido, bem como a manifestação da unidade demandante serão publicados tempestivamente no site do Comprasnet, na área reservada ao quadro de Aviso".

Atenciosamente,

Lúcio Roberto de Oliveira
PREGOEIRO

De: "Seção de Manutenção Predial" <semap@tre-ba.jus.br>

Para: "Iroliveira" <lroliveira@tre-ba.gov.br>

Cc: "Mauricio Valente" <MAURICIO.VALENTE@TRE-BA.JUS.BR>, "Seção de Manutenção Predial" <semap@tre-ba.jus.br>, "seprob" <seprob@tre-ba.jus.br>, "LuisSergio,ascon" <luiz.lima@tre-ba.jus.br>, "MAX" <mmanjos@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 15:23:37

Assunto: Re: Solicitação de manifestação da Unidade Demandante - Pedido de Esclarecimento referente - PE 43/2021

Maurício,

Agradecemos pelos esclarecimentos e enviamos as respostas ao pregoeiro Lúcio Roberto que nos lê em cópia.

Atenciosamente,



Cátia Neves Cerqueira Souza
SEMAP – Seção de Manutenção Predial
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
semap@tre-ba.jus.br
+55 (71) 3373-7088/7380/7299

From: [MaurícioChagas Valente](#)

Sent: Thursday, December 09, 2021 3:21 PM

To: [CátiaCerqueira](#)

Cc: [MAURÍCIOSEPROB](#) ; [SEMAP](#) ; [SEPROB](#) ; [LuisSergio,ascon](#)

Subject: Re: Solicitação de manifestação da Unidade Demandante - Pedido de Esclarecimento referente - PE 43/2021

Boa tarde, Cátia.

Seguem respostas e considerações técnicas em relação aos itens 2 e 3 do PGe 43/2021:

1 O banco de baterias microprocessado deve medir cada bateria presente no banco?

R.: Conforme consta no Edital, "o banco de baterias microprocessado deve ser composto por baterias "SELADAS - VRLA" chumbo ácidas e reguladas a válvula e livres de manutenção, para uma autonomia a plena carga de 5 minutos. Incluindo cabos, bornes, gabinete fechado, interconexões e dispositivo de análise e monitoração do estado das baterias. Deverá possuir gerenciamento completo das baterias, disponibilizado através do display de cristal líquido, e / ou software de gerenciamento. Deverá ainda possuir interface serial, padrão RS-232 C para monitoração e status de seus elementos e envio para "log de testes realizados" ao microcomputador."

2 As medições devem ser de tensão, temperatura, impedância?

R.: Tensão e temperatura, ao menos. De acordo com Anexo A - Especificações, do Termo de Referência, "O Banco de Baterias microprocessado, deverá ter Painel de display (cristal líquido), com no mínimo as seguintes informações visualizadas através de um microcomputador (PC):

Tensão total do banco de baterias;

Temperatura; (...)"

3 Deve permitir a equalização das baterias?

R.: Nos ciclos de flutuação para descarga e posterior retorno a normalidade, o sistema deve promover a equalização das baterias.

4 Deve obrigatoriamente medir a corrente de carga e descarga das baterias para promover o desligamento do inversor em caso de sobrecorrentes?

R.: Deve haver algum monitoramento, para que atenda às especificações. No Edital, constam as sobrecargas admissíveis: 150% de carga nominal em 30 segundos e 125% da carga nominal em 10 minutos. Além disso, de acordo com Anexo A - Especificações, do Termo de Referência, "O Banco de Baterias microprocessado deverá desligar automaticamente o inversor, quando as Bateria seladas-VRLA ficarem completamente descarregadas."

Atenciosamente,

Maurício Chagas Valente
Analista Judiciário | SEPROB
7348

De: "Cátia Cerqueira" <cncerqueira@tre-ba.jus.br>

Para: "MAURÍCIO SEPROB" <MAURICIO.VALENTE@TRE-BA.JUS.BR>

Cc: "SEMAP" <semap@tre-ba.jus.br>, "SEPROB" <seprob@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, Dezembro 7, 2021 04:50:18 PM

Assunto: Fw: Solicitação de manifestação da Unidade Demandante - Pedido de Esclarecimento referente - PE 43/2021

Maurício

Considerando o pedido de esclarecimento, encaminhamos a você.

Atenciosamente,

 ASSINATURA_DE_E-MAIL

From: [LúcioRoberto De Oliveira](#)

Sent: Tuesday, December 07, 2021 4:47 PM

To: [Seção de ManutençãoPredial](#) ; [CátiaCerqueira](#)

Subject: Solicitação de manifestação da Unidade Demandante - Pedido de Esclarecimento referente - PE 43/2021

Prezados colegas da SEMAP, boa tarde,

Nos termos do artigo 2º da Portaria nº 45/2020, de [22/04/2021](#), da lavra da Diretoria-Geral deste Tribunal e considerando que os questionamentos suscitados pela licitante são de natureza técnica, solicito manifestação dessa unidade no sentido de responder ao pedido de esclarecimentos abaixo relacionado.

Por oportuno, informo que este pregoeiro deverá, tempestivamente, dar publicidade a este pedido de esclarecimento, juntamente com manifestação da unidade demandante, no site do Comprasnet e do Portal da Transparência deste Tribunal.

Por derradeiro, informo que a abertura da Sessão Pública deste Pregão está programada para ocorrer no dia 21 de dezembro de 2021, às 9h(horário de Brasília).

Lúcio Roberto de Oliveira
PREGOEIRO
ramal 7084

De: "Victor Silva" <victor.silva@rta.com.br>

Para: "Iroliveira" <lroliveira@tre-ba.jus.br>

Enviadas: Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 14:47:58

Assunto: Esclarecimento PE 43/2021

Prezado Pregoeiro, vimos por meio deste solicitar esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico nº 43/2021 no que tange:

1 O banco de baterias microprocessado deve medir cada bateria presente no banco?

2 As medições devem ser de tensão, temperatura, impedância?

3 Deve permitir a equalização das baterias?

4 Deve obrigatoriamente medir a corrente de carga e descarga das baterias para promover o desligamento do inversor em caso de sobrecorrentes?

Desde já agradecemos;

Atenciosamente,



Victor Silva
Licitação

(11) 2171-3244
FAX (011) 2171-3224
Rua Santa Monica, 651 | Cotia
CEP: 06715-865
www.rta.com.br

CERTIFICAÇÕES:



PARCERIAS:



-

--

Lúcio Roberto De Oliveira
Técnico Judiciário | SELIC
7084
