



LEGENDA			
EQUIPAMENTOS			
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	
EX. 01/ 02	02	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO MOD. EC1-MIN OU SIMILAR/ VAZÃO 1440 m³/h, PRESSÃO 40 mmCA, MOTOR 1,0 CV/ 110/220 V/ 1F	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	REFERÊNCIA
01	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO MOD. EC1-MIN OU SIMILAR/ VAZÃO 1440 m³/h, PRESSÃO 40 mmCA, MOTOR 1,0 CV/ 110/220 V/ 1F	02	Proj. Engenharia WDS

EX-01/ EX-02	
EQUIPAMENTO	EXAUSTOR
MODELO	EC1-MIN
MONTAGEM	02
PREÇO DO EQUIPAMENTO	02,00
VAZÃO (m³/h)	1440
FILTRO	NÃO PRECISA
CONSUMO (kW)	1,0
ROTACÃO (RPM)	1750
ESTADO	1 FASE
PRESSÃO ESTÁTICA	40 mmCA

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO R. A. SANTANA

CREA: 59261BA

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA

WDS
ENGENHARIA

WDS ENGENHARIA - ME
CNPJ: 19.891.447/0001-26
fone: (77) 3613 2534

CLIENTE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

MUNICÍPIO
SALVADOR

ENDEREÇO DA OBRA
PRIMEIRA AVENIDA - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

TIPO DO SERVIÇO
EXAUSTÃO SUBESTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA
EXAUSTÃO - ANEXO III

PRANCHA
EX 01

ESCALA
INDICADAS

DATA
ABRIL/2022

REVISÃO